

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

Акт  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с.м.е. Макарьів  
(місце складання) N 28 від "02" листопада 2025 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року N \_\_\_\_\_, працівником(ами) виконавця робіт Макарьівська д-ція Вишгородське УЕП Київська обл. інженер Курієнков С.О. спеціаліст АРС Ніколаєнко О.О.  
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N С. Корольова 9.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недовідки (потрібно підкреслити).  
За результатами обстеження виявлено наступні недовідки (у разі виявлення недовідок):  
1) Найвищий корозійний пошкодження сталевих газопроводів  
2) \_\_\_\_\_  
3) \_\_\_\_\_  
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовідок та строки їх виконання:  
Погодити, стан акційного покриття металом фарбування

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_  
Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження З актом ознайомлений:  
Курієнков С.О. 02.07.2025  
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис (за наявності), підпис замовника)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові)  
(за наявності), підпис замовника)