

АКТ № 40

**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку**

м.Тетіїв
(місце складання)

від "18" "09" 2025 року

Відповідно до Типового договору на технічне обслуговування мереж спільної власності внутрішньобудинкових мереж газопостачання багатоквартирних будинків №2291 від 05.12.2023року, працівниками виконавця робіт Тетіївської ділянки Таращанського УЕГГ Київської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Гончарук В.В., Ставдійчук А.І., Шеремета М.І.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № *62 вч. Соборна*

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) *Газопровід потребує фарбування*

2)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Система спільно судійського газопостачання після перевірки то готова до подальшої експлуатації, але потребує фарбування ввісного газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Працівник, який виконав
обстеження:

З актом ознайомлений:

Шеремета М.І. - 18.09.25

(прізвище, ім'я та по-батькові)

(дата)

(за наявності), підпис

Ставдійчук А.І. - 18.09.25

(прізвище, ім'я та по-батькові)

(дата)

(за наявності), підпис

Гончарук В.В. - 18.09.25

(прізвище, ім'я та по-батькові)

(дата)

(за наявності), підпис

(прізвище, ім'я та по-батькові)

(дата)

(за наявності), підпис замовника)

28

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по-батькові)

(дата)

(за наявності), підпис замовника)