

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Молодарова
(місце складання)

№ 17 від « 10 » 04 20 26 року

Відповідно до Типового договору на технічне обслуговування мереж спільної власності внутрішньобудинкових мереж газопостачання багатоквартирних будинків №2291 від 05.12.2023 року, працівниками виконавця робіт Володарської дільниці Таращанського УЕГТ Київської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» в.о.майстер служби припинення та відновлення газопостачання Момот А.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку):

с. Володарська, вул. Армійська буд. 12,

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Захисне покриття відного газорозподілу
- потребує закріплення
- 2) Збиті електрокабелі газорозподілу
- 3) Відсутній АЗ перевірки величезних
- навантаж на будинку

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

Складено
Акт недопуску в квартиру 17, 12

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами ТО система спільного
супільного газопостачання готова до
подальшої експлуатації за умови
усунення виявлених та інших
зазначених недоліків.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця 5-01-32

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.