

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.с. Володарська
(місце складання)

№ 27

від « 3 » 09 2015 року

Відповідно до Типового договору на технічне обслуговування мереж спільної власності внутрішньобудинкових мереж газопостачання багатоквартирних будинків №2291 від 05.12.2023 року, працівниками виконавця робіт Володарської ділянки Тарашанського УЕГГ Київської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстер служби припинення та відновлення газопостачання Момот А.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку):

с. Володарська, вул. Князьбінського буд. 27,

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Відсутній акт перевірки вентиляційних каналів на будинку.

2) Застаріле покриття вхідного газопроводу потребує заміни.

3) Телекомунікаційні кабелі на вхідному газопроводі.

4) Вимоградна лоза на вхідному газопроводі.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: Складено акт недопуску

8 квартири №1, №2, №3, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №14, №15, №16, №17, №18, №20, №22, №24, №25, №26, №27, №28, №29, №30, №32, №33, №34, №36, №37, №39, №40, №42, №43, №44, №45, №46, №47, №49, №50, №51, №52, №53, №54, №56, №57, №59, №60, №62, №63, №64, №67, №68, №73, №75, №76, №77, №79.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами ТО системи спільного
супільного газопостачання готова до подальшої
експлуатації за умови усунення виявлених
недоліків.

— Отримати в спеціалізованій організації
або підприємстві акт перевірки вентиляційних
каналів на будинку.

— Заміна покриття вхідного газопроводу.

— Зняти вимоградну лозу та телекомунікаційні
кабелі з вхідного газопроводу.

— Замінити застарілі типи кранів пробкові
на нові кульові.