

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

Селище Ставище  
(місце складання)

№ 2

від « 08 » 05 2025 року

Відповідно до Типового договору на технічне обслуговування мереж спільної власності внутрішньобудинкових мереж газопостачання багатоквартирних будинків від « 05 » грудня 2023 року № 2291, працівниками виконавця робіт Ставищенської дільниці Таращанського УЕГТ Київської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України», слюсар Максименко М.О., слюсар Івченко В.В.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку :

Селище Ставище ,вул. Цимбала Сергія № 32 .

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Необхідно допрацювати газопровід

2) Відсутність насадження виконавця

3) Неможливість виконати роботу з газопроводу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами ТО система спільного сервісного газопостачання готова до подальшої експлуатації, за умов усунення недоліків

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники,  
які виконали обстеження

З актом ознайомлений:

слюсар Максименко М.О.  
(ПІБ)

М.О.  
(підпис)

08.05.2025  
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові

(дата)

слюсар Івченко В.В.  
(ПІБ)

В.В.  
(підпис)

08.05.2025  
(дата)

(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано