

# **Додаток 5. АКТ** **ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ** **У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

с. М. Ситчина  
 (місце складання)

№ 55

від «29» 07 2025 року

Відповідно до договору від «    » 20 року №     , працівником(ами) виконавця робіт Київська обласна ТОВ "Газодіагностика"  
мерети "УкрАїни" Васильовського ЧЕТР Кастієв. дієвий  
 (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 128 вер. сміру  
с. М. Ситчина

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Неполадковане поприття в чистотівельному стелі
- 2) Частково замульований газопровід
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:     

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:     

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ після проведення ТО готова до подальшої  
експлуатації за умови утримання виконаних  
зауважень.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)     

Контактний робочий телефон представника виконавця)     

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
 який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Чередиченко В.В. 29.07.25 підпис відсутній  
 (прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
 (за наявності), підпис) (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)