

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

Чови Петрівські
(місце складання)

N 120

від "20" травня 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N _____, працівник(ами) виконавця робіт Винишроденко ЧЕТ, Київська обл., ТОВ Гардіаніс
мешки Чарки: старший майстер Карпенко ГГ, помічник Лисенко ВГ
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N Святопосрвська, буд 167

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) захист зовнішній гарпозову вугнетовал (квартира №4); провисання
- 2) зовнішнього гарпозову; відсутнє антикорозійне покриття; відсутній
- 3) захист до зовнішнього гарпозову (квартира №12)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути провисання гарпозову зовні, виконати відщурювання;
накрасити зовнішнє покриття трубопроводу; накресити захист
до зовнішнього гарпозову в квартирі №12

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 20.06.2025р

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Карпенко ГГ
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

20.05.25
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)