

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

с. Гавришівка
(місце складання)

N 186

від "29" 07 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N _____,
працівник(ами) виконавця робіт Винишгородський ЧЕРГ, Київська філія ТОВ Гарфетрадіоні
Міфені Чорний: офіційний майстер Карменко ГГ, сесістор Митвиленко ВГ
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N Садова, 3.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Провисання зовнішнього газопроводу
- 2) Пампорування захиски пористе зовнішнього газопроводу
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____,

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____,

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути провисання зовнішнього газопроводу
Відновити захиску пористе газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) - 1 місяць

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Карменко ГГ
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

29.07.25
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)