

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**Акт  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у  
багатоквартирному будинку**

с. Гаврилівка  
(місце складання)

N 124

від "03" 06

2025 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року N \_\_\_\_\_,  
працівником(ами) виконавця робіт Вишгородського УЕГГ Київської філії, ТОВ «Газорозподільні мережі України»: старший майстер Кармешко ГГ, сисопар Лещенко АБ  
сисопар Турієвич АЗ, сисопар Станіс НВ  
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N Святої Троиці 52

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) немає захисного пристрою зовнішнього
- 2) газового, гідростатичного водопостачання
- 3) ни заборони до закриття газопроводу та кранів

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення)

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

обкласти мажорановим пристроєм зовнішнього  
газового, надати доступ до закриття арма-  
тури на зовнішнього газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав  
обстеження

З актом ознайомлений:

Кармешко ГГ  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

03.06.25  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника)

\_\_\_\_\_  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника)