

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділу III)

**Акт  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у  
багатоквартирному будинку**

Макарич  
(місце складання)

N 37

від "20" 08 2025 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року N \_\_\_\_\_,  
працівником(ами) виконавця робіт Макирівська гідргаз Внутрішньобудинкова ГЗТ  
Київська філія Макирівської ГЗТ (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 2. Росляківського 64.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Найвище корозійного пошкодження сталевих газопроводів
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: Багатоквартирного будинку  
в цілому.

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення)

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Покриття стіни антикорозійною покриттям  
ізоляція труб.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав  
обстеження

Марченко О. В.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

20.08.25  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника)

\_\_\_\_\_  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника)