

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Менкаріїв
(місце складання)

N 40 від "15" 09 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N _____
працівником(ами) виконавця робіт Менкаріївська дільниця Водоканалу № 1
Хітєвська філія, майстер ТО Марченко А. В. спеціальність Кухаренко 201
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N Троєцька 2а

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Наєвисити хороше покриття стовпів газопроводів
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

_____ ,
(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення)

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Поновити стани антикорозійного покриття металевих
фурбунків

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Марченко А. В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

15.09.2025
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)