

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

(місце складання)

N _____ від "23" 07 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N _____
 працівником(ами) виконавця робіт Макаровський Григорій Васильович ЗЕТТ Київська
філія, майстер СТУ Іларіон О.В., майстер АРС-Курчак Ю.І.
 (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за
 наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N Садовий 1а.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Навність секційного кабелю на газопроводі
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: багатоквартирного будинку в цілому,
(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення)

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Прибрати електричний кабель з розпорів.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

3 актом ознакомлений:

Марченко Д. В. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

23.07.25
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)