

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

Місце № 6
(місце складання)

N 2

від "06" травня 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N _____,
працівником(ами) виконавця робіт Міжгородської філії ВАТ "Горького" з СТГ
Львівська філія магістер О.В. Шаріков Р.В. слюсар #РС Сліпичка Р.В.
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N Місцевість 3.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено корозійного пошкодження сталевого газопроводу
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

_____,
(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: кв. №1

_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відновити сталі антикорозійного покриття методом фарбування.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Міжгородська Філія
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

6.05.25
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)