

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с.ще Макаріїв
(місце складання)

N 11

від "3" червня 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N _____, працівником(ами) виконавця робіт Макаріївська д-ція, Вишгородське УКП, Київська гр-я
пр. інженер Чупрієнов С.О., майстер СТО Марченко О.В., слюсар АДС Дмитренко О.П.
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 2. Мусоро, 65.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) наєвність електричного кабелю на газопроводі
- 2) наєвність корозійного покриття на сталевому газопроводі
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: Багатоквартирного
будинку в цілому R38B38742
(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення)

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

прибрати електричний кабель з газопроводу
покрити антикорозійне покриття сталевий газопровід

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 3 червня 2025 року
Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Чупрієнов С.О.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

02.06.2025
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)