

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділу III)

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Вишгород  
(місце складання)

N 170

від "04" 12 2025 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року N \_\_\_\_\_, працівником(ами) виконавця робіт Вишгородського УЕГГ Київської філії, ТОВ «Газорозподільні мережі України»: старший майстер Кармашко П., слюсар Турневіч В.Т., слюсар Онух Н.В., слюсар Прихорого О.М., слюсар Терещук С.М. (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N Дніпровська, 7

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність доступу до газової стояки, виконано робіт по усунуванню
- 2) Застосування встановленої системи, невідповідності стану газопроводу
- 3) пошкодження

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: газопроводу не здійснювалося

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відсутність доступу до газової стояки. Відновити доступ до закритих газових мереж, виконати заміну газопроводу на пошкоджені частини.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) через 4 місяці

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Кармашко П.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

04.12.25  
(дата)

З актом ознайомлений:

Бучинська  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

04.12.25  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)