

# **Додаток 5. АКТ** **ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ** **У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Раствів № 129 від « 16 » 01 2026 року  
 (місце складання)

Відповідно до договору від « 12 » 12 20\_\_ року № \_\_\_\_, працівником(ами) виконавця робіт Львівська філія ТОВ "Газодіагностика"  
України" Васильківського ЧЕПТ Частівська ділянка  
 (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № вул. Соборна, 28  
м. Раствів

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Лакофарбове покриття в неадаптованому стані.
- 2) Частково замульований в утепленню фасад
- 3) Електропроводка на газопроводі.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

Несанкціонований доступ не здійснювався  
 (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ після проведення ТО готова до подальшої експлуатації за умови усунення вищевказаних зауважень.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Вука. Чередишню В.В. 16.01.26 підпис відсутній  
 (прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
 (за наявності), підпис (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

\_\_\_\_\_  
 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)