

Додаток 5. АКТ **ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ** **У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Растів

(місце складання)

№ 154від « 28 » 04 2026 року

Відповідно до договору від « 12 » 12 2023 року № _____, працівником(ами) виконавця робіт Піківська філія ТОВ "Газорозподільні мережі України" Васильківського ЧЕГГ, Растівська ділянка
 (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 9, вул. Соборна
м. Растів

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Лакофарбове покриття в неадгезійному стані.
- 2) Частково зниклоє газ-від'ємне місце газу.
- 3) Зробити доступ до газопроводу (з'ясувати місце)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

Несанкціонований доступ не здійснювався.
 (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається)...

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ після проведення ТО готова до
подальшої експлуатації за умови
усунення вищевказаних зауважень

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
 який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

с. Череснітченко В.В. 28.04.26 підпис відсутній
 (прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
 (за наявності), підпис (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)