

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Вишгород
(місце складання)

N 178

від "20" "02"

2026 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N _____, працівник(ами) виконавця робіт Вишгородського УЕІГ Київської філії, ТОВ «Газорозподільні мережі України»: старшим майстром Кармелюк П., старшим майстром Курчак В. В., старшим майстром Степан Н. В., старшим майстром Приймачев О. М.,
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N Київська, 4.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Невідповідність стану газопроводу до вимог
- 2) збитковості газопроводу.
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: мешканців об'єкта
до яких газопроводу не здійснювався.
(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

_____ (багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення)

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відновити належний стан газопроводу збитковості газопроводу.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Кармелюк П.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

20.02.26
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

20.02.26
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)