

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

М. Тарезань  
(місце складання)

№ \_\_\_\_\_ від «13» 04 2026 року

Відповідно до Типового договору від «12» грудня 2023 року викладеного на сайті  
<https://kv.grmu.com.ua/>, працівником(ами) виконавця робіт Життєва фірма ТОВ "ГРМУ"  
м-р. Таробчик Р. А.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 209  
вул. Шевченків майдан, місто/селище М. Тарезань

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовідки (потрібне підкреслити).  
За результатами обстеження виявлено наступні недовідки (у разі виявлення недовідок):

- 1) електродроти на газопроводі
- 2) недовісастоварний вентканал
- 3) незамінений м'як до газових приладів

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: М. Тарезань, в. Шевченків  
майдан, буд. № 209  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовідок та строки їх виконання:  
Ровнішувати вентиляційний канал до кожного ступу, знімати  
електродроти від газопроводу на кожну висоту, замінити  
м'як до газових приладів.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0457653957

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

м-р. Таробчик Р. А.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

13.04.2026  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)