

зДодаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м.с. Яготин  
(місце складання)

№ 2

від «02» квітня 2026 року

Відповідно до договору від «   »     20    року №    , працівником(ами)  
виконавця робіт ТОВ «Газорозподільні мережі України» слюсарі

Коваленко Л. Л.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.с. Яготин, вул. Острівською, буд. 82

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) визначено та усунуто 2 витіки газу на зап. прил. ф 20 атм.

2)    

3)    

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

недоліки усунуто, газопровід придатний до подальшої  
експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)    

Контактний робочий телефон представника виконавця +380 (4575) 5 45 71

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Коваленко Л. Л.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

02.04.26р.  
(дата)

Грославерський С. В.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

02.04.26р.  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Грославерський С. В.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)