

зДодаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м.с. Яготин  
(місце складання)

№ 4

від « 08 » 04 2026 року

Відповідно до договору від «      » 20 року №     , працівником(ами)  
виконавця робіт ТОВ «Газорозподільні мережі України» стюарес Сергеною П.І.  
майстром Артеменко А.М.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
м.с. Яготин, вул. Гарнова, буд. 42.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) наділля тиску в кв. 2.
- 2) —
- 3) —

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: кв. 2.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: в кв. 2.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

виявлено витік газу в кв. 2. Газ відключено.  
Газопровід до кв. 2 придатний до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця +380 (4575) 5 45 71

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

<u>Сергеною П.І.</u>	<u>08.04.26р.</u>	<u>Овсієнко Т.Д.</u>	<u>08.04.26р.</u>
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Овсієнко Т.Д.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)