

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с-ще Володарська
(місце складання)

№ 18

від « 8 » 04 2016 року

Відповідно до Типового договору на технічне обслуговування мереж спільної власності внутрішньобудинкових мереж газопостачання багатоквартирних будинків №2291 від 05.12.2023року, працівниками виконавця робіт Володарської дільниці Тарашанського УЕГГ Київської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»

с-р. Володарський Г.Г. с-р. Калитий С.М.
с-р. Коломійчук М.В. майстер Молов А.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку):

с. Володарська, вул. Загородня буд. 8

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Захисне покриття внутрішнього газопроводу погребу
вимова (погребування)
- 2) Провести заміну застарілих труб на нові
пробки на нові труби.
- 3) Відсутність або порушення вентиляційних
каналів на будинку.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: Складено акт користування

в квартири №3, №4, №6, №7, №8, №10, №11, №13, №16.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

Квартири які відключені від газопостачання на момент обстеження: квартири: №4, №7, №10,
№11, №13, №16

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами ТО система складеного сумісного
газопостачання готова до нормальної експлуатації
за умови усунення виявлених та вище зазначених
недоліків.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники які виконали обстеження

З актом ознайомлений представник від КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВОЛОДАРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ «ВОЛОДАРКА»:

<u>Володарський Г.Г.</u>	<u>8.04.26</u>
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(підпис) (дата)
<u>Калитий С.М.</u>	<u>8.04.26</u>
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(підпис) (дата)
<u>Коломійчук М.В.</u>	<u>8.04.26</u>
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(підпис) (дата)
<u>Молов А.О.</u>	<u>8.04.26</u>
(підпис)	(підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(підпис)	(дата)
--	----------	--------