

багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Растів. N 1 від "2" "02" 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N _____,
працівником(ами) виконавця робіт Піщевла філія ТОВ "Газознодобувчі
сервіси України" Васильківською УЕП, Частівська філія.
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по
батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N м. Растів вул. Нова,

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Частково не пофарбовані газопровід.
- 2) Відсутність герметичності з'єднань газопроводів
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

_____ (багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування
нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Потрібно пофарбувати ввіденні газопровід.
Внутрішньобудинкова система газопост. не має
проблем то готова до подальшої експлуат. всі умови
згідно з вимогами безпеки. Згідно з умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

єлюсар Тетренко В. Н. 01.02.24
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) АФ
(за наявності), підпис

підпис відсутнє.
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис замовника

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)