

багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Рахів
(місце складання) N _____ від "7" "05" 2024 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N _____,
працівником(ами) виконавця робіт Львівська філія ТОВ "Газо/енергетичні
мерети України" Васильківського ЧЕГГ "Львівська енергетична"
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по
батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N вул. Т. Шазени, 8

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність герметичності з'єднань газопроводів.
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування
нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

усунено витокі Ду 32-кран, Ду 32-контрольна
Ду 20-контрольна внутрішньобудинкова система
за допомогою після проведення ТО готова до подальшої
експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) через 3 роки

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

слюсар Терещко В.А.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

7.05.24
(дата) ТШ

нідимк Вісоч Г.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)