багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Растів
(місце складання)

N 33 від "03" 07 2024 року

Відповідно до договору від "12" 12 2023 року N https://kr.gnmu.com.ua/,
працівником(ами) виконавця робіт Київська філія ТОВ, Газорозподільні мережі України" Васильківського УЕГГ Растівська дільниця
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 6, вул. Шевченко

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) 1. Ввідний газопровід потребує фарбування
2) 2. Кабелі закріплено на газопроводі
3) 3. Порушення ПБСГ, а саме ввідний газопровід замитий через самовіль
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: добудову, відсутній доступ для обслуговува
(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Внутрішньобудинкова система газопостачання після проведення ТО готова до подальшої експлуатації за умови усунення вищевказаних зауважень.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

слюсар Чередніченко В.В. 03.07.24
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:

відсутн.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

Додаток 4
до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у