

багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**Акт**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у**  
**багатоквартирному будинку**

м. Косів  
(місце складання) N \_\_\_\_\_ від "22" 08 2024 року

Відповідно до договору від "12" 12 2023 року N \_\_\_\_\_,  
працівником(ами) виконавця робіт ДП "Веква Діалог ТОВ, Газодіагностичний  
сервіс "Чарайки" Васильківського УБГГ "Веква Діалог"  
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по  
батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 17, вул. Т. Ступака

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність чертєвої частоти згідно газопроводів
- 2) Газопровід потребує заміни
- 3) Частково замульований газопровід

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування  
нежитлового приміщення

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Внутрішн. система газопостачання після проведення  
40 готова до подальшої експлуатації за  
умови усунення вказаних зауважень.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення  
газового обладнання.

Працівник, який виконав  
обстеження

З актом ознайомлений:

Слюсар Чередишкін В. В 22.08.24 підпис Віталі  
(прізвище, ім'я та по батькові) \_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові) \_\_\_\_\_  
(за наявності), підпис (дата) (за наявності), підпис замовника) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові)  
(за наявності), підпис замовника)

Додаток 4

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у