

багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Фаєтів
(місце складання) N _____ від "3" 05 2024 року

Відповідно до договору від "____" _____ 20__ року N _____,
працівником(ами) виконавця робіт Дніпровське об'єднання ТОВ "Газорозподільне
дочірнє підприємство "УкрГаз" ВАШІЛІВСЬКОГО ЧЕПГ, Київська область
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по
батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 1, вул. Буцнівська

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність герметичності з'єднань газопроводів
- 2) Потрібне фарбування
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування
нежитлового приміщення

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Внутрішньобудинкові системи газопостачання
після проведення ТО готова до подальшої
експлуатації за умови утримання належних умов
забезпечення безпеки

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Степаненко В. П. Стеф
(прізвище, ім'я та по батькові) _____
(за наявності), підпис) _____ (дата)

підпис відсут.
(прізвище, ім'я та по батькові) _____
(за наявності), підпис замовника) _____ (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис замовника)

Додаток 4

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у