

багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**Акт**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у**  
**багатоквартирному будинку**

м. Кастів  
(місце складання) N \_\_\_\_\_ від "22" 07 2024 року

Відповідно до договору від "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року N \_\_\_\_\_,  
працівником(ами) виконавця робіт Дієвська фірма ТОВ, Таро/розподільчі  
мережі України" Васильківською ЧЕГТ Кастівська ділянка  
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по  
батькові (за наявності))

виконано роботи з ТОВ ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N м. Кастів  
вул. Г. Черномірної

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Подарувати запоробіг
- 2) Замінувати основні дроти.
- 3) Замінити пробові прани, ч/в електропровода передати  
кабеловоду

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування  
нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:  
Внутрішньобудинкова система газопост. після проведення  
ТОВ готова до подальшої експлуатації" за  
умови усунення вищевказаних зауважень.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення  
газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження	З актом ознайомлений:
<u>Чередишкін В. В.</u> (прізвище, ім'я та по батькові) (за наявності), підпис	<u>_____</u> (прізвище, ім'я та по батькові) (за наявності), підпис замовника)
_____ (дата)	_____ (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові)  
(за наявності), підпис замовника)

Додаток 4  
до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у