

багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**Акт**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання**  
**багатоквартирному будинку**

М. Растів  
(місце складання)

N 39 від "29" 07 2024 року

Відповідно до договору від "12" 12 2023 року N на сайті: https://kr.gov.ua  
працівником(ами) виконавця робіт Київська філія ТОВ "Газодіагностика"  
"сервіс Україна" Васильківська ул. 11 Растівська ділячка  
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по  
батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N М. Растів Буди. 1. 2

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність електричестві медаль газопроводів
- 2) Газопровід потребує градоуважки
- 3) відсут. в гуртожитку у місцях прокл. газоп.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: несанкціонований доступ не здійснювався

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування  
нежитлового приміщення

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Внутрішньобудинкова система газопостачання після  
проведення ТО готова до подальшої експлуатації  
за умови усунення вищевказаних зауважень.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення  
газового обладнання.

Працівник, який виконав  
обстеження

З актом ознайомлений:

Євген Черешніченко В.В. 29.07.24  
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис)

Відсутч.  
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис замовника)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Михайлів 1. В  
(прізвище, ім'я та по батькові)  
(за наявності), підпис замовника)

Додаток 4

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у