багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Рогатин (місце складання) N 2 від "6" 02 2024 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N _____
працівником(ами) виконавця робіт Київська філія ТОВ "Газорозподільні мережі України" Васильківське УЕГГ Рогатинська дільниця
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N вул. Заводська, 1

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) відсутність герметичності зєднань газопроводів.
2) _____
3) _____
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
_____
(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
_____
(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
усунено витоки на кранах Ду 32, Ду 20
_____
_____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) через 3 роки.
Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
слюсар Петренко В.А. 6.02.24
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:
підпис відсут.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)