

багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**Акт**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у**  
**багатоквартирному будинку**

м. Раєтнів  
(місце складання) N \_\_\_\_\_ від "17" "10" 2021 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року N \_\_\_\_\_,  
працівником(ами) виконавця робіт Рівська філія ТОВ "Газообслуговування"  
м. Раєтнів Васильківського ЦЕГТ "Газоборона"  
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по  
батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 9, вул. С. Пашів

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність герметичності з'єднань газопроводів
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування  
нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:  
Внутрішньобудинкова система газопостачання  
лінійне проведення ТО готова до подальшої  
експлуатації за умови усунення вищевказаних зауважень.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення  
газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження	З актом ознайомлений:
<u>Чередишнін В.В.</u> (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	<u>Мішко Віктор</u> (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)
_____ (дата)	_____ (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника)