

багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Рахів
(місце складання) N _____ від "23" 05 2024 року

Відповідно до договору від "____" _____ 20__ року N _____
працівником(ами) виконавця робіт Вітська група ТОВ, Газопостачальна компанія України
Васильківською УПТ Рахівська група
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 6.3, вул. Свободи

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) відсутність герметичності з'єднань газопров.
- 2) відсутність наддування
- 3) збільшений доступ до газопровода з боку квартири

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування
нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Внутрішньобудинкова система газопостачання
місце проведення ТО готова до подальшої
експлуатації за умови усунення виявлених недоліків

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Петренко В. А. Ів
(прізвище, ім'я та по батькові) _____
(за наявності), підпис) _____ (дата)

підпис відсутн.
(прізвище, ім'я та по батькові) _____
(за наявності), підпис замовника) _____ (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис замовника)

Додаток 4

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у