

багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**Акт**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у**  
**багатоквартирному будинку**

м. Рахів  
(місце складання) N \_\_\_\_ від "17" 05 2024 року

Відповідно до договору від " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20\_\_ року N \_\_\_\_\_,  
працівником(ами) виконавця робіт ДП "Всесвітні газові мережі України" ВАТ "Газо-енергосервіс"  
Васильківського ЧЕПТ Рахівська міської  
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по  
батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 57, вул. Соборна

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність герметичності з'єднань газопроводів
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування  
нежитлового приміщення

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Внутрішньобудинкова система газопостачання  
після проведення ТО готова до подальшої  
експлуатації за умови ухвалення відповідних  
заходів.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення  
газового обладнання.

Працівник, який виконав  
обстеження

З актом ознайомлений:

Петренко В.А. Губ  
(прізвище, ім'я та по батькові) \_\_\_\_\_  
(за наявності), підпис) \_\_\_\_\_ (дата)

підпис відсут.  
(прізвище, ім'я та по батькові) \_\_\_\_\_  
(за наявності), підпис замовника) \_\_\_\_\_ (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника)

Додаток 4

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у