

багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Раствів
(місце складання) N _____ від "24" 06 2024 року

Відповідно до договору від "____" _____ 20__ року N _____, працівником(ами) виконавця робіт Київська філія ТОВ "Газодіагностика" меретсі України Васильєвського ФАТТ "Раствівська ділянка" (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N м. Раствів проб. А. Саєнко, 2

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність герметичності з'єднань газопроводів
- 2) Пробода на газопроводі
- 3) Часткова замурування газ. г.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунемо витіки на райфранції Ду-50
кран Ду-25 - 2шт.
кран Ду-32 - 2шт. Внутріш. будинкова система
газопост. після проведення ТО треба доподальш. есплуат.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) визначити усунення

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження _____ З актом ознайомлений:

слюсар Чередишлов В. В. _____ нідпис відсут.
(прізвище, ім'я та по батькові) _____ (прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис) _____ (дата) _____ (за наявності), підпис замовника) _____ (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис замовника)