

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Васильків

(місце складання)

№ 67

від 10.09.2024 року

Відповідно до Типового договору від «12» грудня 2023 року викладеного на сайті <https://kv.gtmu.com.ua/>, працівником(ами) виконавця робіт Васильківське УЕГГ КФ ТОВ "Газорозподільні мережі України"

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за адресою:

**м. Васильків, вул. Миру, 5**

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Частково обмежений доступ до різьбових з'єднань та обслуговування газопроводу
- Лакофарбове покриття газопроводу в незадовільному стані

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

*Несанкціонований доступ не здійснювався*

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

*газопостачання не припинялось*

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

*Внутрішньобудинкова система газопостачання після проведення ТО готова до подальшої експлуатації за умови усунення вищевказаних зауважень.*

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Каленко Ю.А.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)  
підпис)

10.09.2024 р.

(дата)

З актом ознайомлений:

\_\_\_\_\_

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)