

АКТ

ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ
ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Бориспіль (місце складання)	1004-07 Бор	від 01.07.2026
Відповідно до Типового договору від «12» грудня 2023 року, працівником(ами) виконавця робіт: Бориспільська дільниця, Броварське УЕГГ КФ ТОВ ГРМУ слюсар Горовий А.О., слюсар Гунько А.М. (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за адресою: м. Бориспіль, Паларіс, вул. Ясна, 30		
За результатами обстеження: <u>не виявлено</u> / <u>виявлено недоліки</u> (потрібне підкреслити).		
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):		
1)		
2)		
3)		
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____ НЕ ЗДІЙСНЮВАВСЯ (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).		
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____ ВЕСЬ БУДИНОК (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)) Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____		
Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____		
Контактний робочий телефон представника виконавця) _____ Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.		
Працівник, який виконав обстеження:		З актом ознайомлений:
Гунько А.М. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	01.07.2026 (дата)	ВІДСУТНІЙ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)
Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.		
У вигляді пам'ятки отримав:	01.07.2026 (дата)	ВІДСУТНІЙ
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	