

Додаток 5. АКТ **ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ** **У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Раствів
 (місце складання)

№ 240

від «29» 06 2026 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами) виконавця робіт Київська фірма ТОВ «Газорозподільний мережі України» Васильківською ЧЕТТ Раствівськ. ділянка
 (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 103 р/г Уманська
10. Михайлівська) м. Раствів

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовірки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовірки (у разі виявлення недовірок):

- 1) Газопровід потребує закріплення.
- 2) Частково потребує заміни кранів.
- 3) Відсутній вільний доступ до відкритого крану.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: Несанкціонований доступ не здійснювався.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовірок та строки їх виконання:

ВБСГ після проведення ТО готова до подальшого експлуатації за умови усунення вищевказаних зауважень.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
 який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

В.В. Чередишченко 29.06. підпис відсутній
 (прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
 (за наявності), підпис) (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
 У вигляді пам'ятки отримав:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)