

Додаток 5. АКТ **ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ** **У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Растів № 181 від « 14 » 07 2026 року
 (місце складання)

Відповідно до типового договору від «12» грудня 2023 року викладеного на сайті <https://kv.grmu.com.ua/>, працівником(ами) виконавця робіт Київська філія» ТОВ Газорозподільні мережі України» Васильківського УЕГГ Фастівська дільниця

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 48, вул. В. Мудрого

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Газопровід потребує грабубання.
- 2) Газопровід частково захищений в утеплення фасаду.
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

Несанкціонований доступ не здійснювався.
 (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Внутрішньобудинкова система газопостачання
після проведення ТО готова до подальшої
експлуатації за умови ухвалення вищевказаних заходів

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
 який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

с.п. Черешніченко В.В. 14.07.26
 (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
 (за наявності), підпис)

Муром В.О. 23.07.26
 (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
 (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
 У вигляді пам'ятки отримав: