

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

**Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку**

Козра

(місце складання)

N 28

від "29" листопада 2026 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N _____,
працівником(ами) виконавця робіт Макаріївська гілкиця Вишгородське УЕТТ
Київська гр.лія, пров. Інотсєєв Чиріасов С.О., слісар Сєдєбенко С.М.
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N Шевченка 3.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Наявність корозійного пошкодження сталевих газопроводів
- 2) Наявність електричного кабелю на газопроводі
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

_____ (багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення)

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Зняти сталі антикорозійні покриття методом гарячого
прибирання електричного кабелю з газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Чиріасов С.О.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

29.07.26
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)