

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Венжарів
(місце складання)

N 10

від "1" 06 2026 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N _____, працівником(ами) виконавця робіт Венжарівський д-це. Внутрішньобудинкові ГЗБГ
Хлібесани Федір, пр. - іксенер, Супрун С.Д. мистецтв. СТО Венжарівський Дмитро
(найменування суб'єкта господарювання виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N Д.Ровженки 13

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Навсвітть електричного кабелю на газопроводі
- 2) Навсвітть корозійного покриття на сталевому газопроводі
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: багатоквартирного
будинку в цілому
(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення)

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Заміняти електричний кабель з газопроводу
Ремонти антикорозійного покриття методом фарбування

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1.2.2026р.
Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Маркава О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

1.06.26.
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)