

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

Івано-Франківськ
(місце складання)

N 12 від "09" 07 2016 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N _____
працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківської дільниці Вишгородського УЕГГ Київської філії
майстер служби ПВРГ Давиденко В.Д., слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування СПВРГ
Стехан Н.В.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N Поліська 17

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) наявність сировинних посередників столених газопроводів
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового
приміщення

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

поновити стан життєздатного покриття

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового
обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Давиденко В.Д.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

09.07.2016
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)