

до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

## технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Від « 13 » 07 2026 року

Миркович Дмитро Петрович ЖТГ

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 85  
вул. Соборна, місто/селище Миронівка

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

3 актом ознакомлений:

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)