

зДодаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.с. Львів № 23 від «26» 05 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт ТОВ «Газорозподільні мережі України» сюсар Новаченко І.І.,
сюсар Тищенко В.М.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
м.с. Львів, вул. Острівського, буд. 26.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено та усунуто витік газу на зап. пристрої ф 20 мм.
- 2) Виявлено та усунуто витік газу на муфті ф 20 мм.
- 3) Виявлено та усунуто витік газу на муфті ф 15 мм.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Тарифовід придатний до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця +380 (4575) 5 45 71

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Новаченко І.І.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

26.05.26р.
(дата)

Сайко Т.М. Сайко
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

26.05.26р.
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Сайко Т.М. Сайко
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Сайко М.М. Сайко 26.05.26р.