

зДодаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.с. Яготин № 14 від « 13 » 05 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « ____ » ____ 20__ року № ____, працівником(ами)
виконавця робіт ТОВ «Газорозподільні мережі України»

слюсарем Коваленко А. А.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.с. Яготин, пр.в. Переміський, буд. 31

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено та усунуто 2 витіки газу на газ. пристроях ф 20 мм

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

газорівід придатний до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця +380 (4575) 5 45 71

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Коваленко А. А.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

13.05.26р.

(дата)

Коломійчук М. І.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

13.05.26р.

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Коломійчук М. І.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)