

зДодаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.с. Яготин № 34 від « 10 » 06 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт ТОВ «Газорозподільні мережі України» сюсарен Новакешо І.І.,
сюсарен Туренко В.М.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
м.с. Яготин, пров. Сунієвський, буд. 1

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено та усунуто 1 витік газу на зап. пристрої Ø 20 мм.
- 2) Виявлено та усунуто 1 витік газу на муфті Ø 15 мм.
- 3) —

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:
не здійснювався
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинював
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Витіки газу усунуто, газопровід придатний до
подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця +380 (4575) 5 45 71

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Новакешо І.І. 10.06.26р Яценко Ю.І. 10.06.26р
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис (за наявності), підпис

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
Яценко Ю.І.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)