

зДодаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.с. Яготин № 51 від «09» липня 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт ТОВ «Газорозподільні мережі України» слюсарем Новиком А.А.,
слюсарем Гиренко В.М.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
м.с. Яготин, пр-в. Шмигунів, буд. 7.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено витік газу в кв. 2.

2) —

3) —

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: кв. 2

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: в кв. 2.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Газопостачання в кв. 2 зупинено методом опломбування
газового вводу.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця +380 (4575) 5 45 71

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Новиком А.А.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

09.07.26р.
(дата)

Гардан Ю.І.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

09.07.26р.
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Гардан Ю.І.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)