

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Корасі
(місце складання)

№ _____ від «19» 04 2026 року

Відповідно до Типового договору від «12» грудня 2023 року викладеного на сайті
<https://kv.gtmu.com.ua/>, працівником(ами) виконавця робіт ТОВ ГРМУ м-р. Гривик Р.А.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 25,
вул. Григорівського, місто/селище Корасі.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Замінити шланги на ок. та ПГ-4. Замінити шланги з газопроводу. Додатково встановити вентиль на вентиль каналі.
- 2) Немає газопроводу. Додатково встановити вентиль на вентиль каналі.
- 3) Немає газопроводу. Додатково встановити вентиль на вентиль каналі.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: с. Корасі

вул. Григорівського д. 25.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Замінити шланги на ок. та ПГ-4. Замінити шланги з газопроводу. Додатково встановити вентиль на вентиль каналі.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0454653957

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

м-р. Гривик Р.А. 19.07.2026

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)