

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. м. Володарська
 (місце складання)

№ 32від «17» 06 2026 року

Відповідно до Типового договору на технічне обслуговування мереж спільної власності внутрішньобудинкових мереж газопостачання багатоквартирних будинків №2291 від 05.12.2023 року, працівниками виконавця робіт Володарської дільниці Таращанського УЕГТ Київської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»

слюсар Віктор Федорук Г. П. слюсар Сіваченко В. П.,
майстер Яковенко А. О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку):

с. Володарська вул. М. Миколайчука буд. 48,

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Заміне пошкоджені внутрішнього газопроводу потребує заміни.
- 2) Провести заміну застарілих труб країв прибоїв на нові труби.
- 3) Підприємство має перевірити вентиляційні канали на будинку.
- 4) Електричні та телекомунікаційні кабелі на внутрішньому газопроводі.
- 5) Демонтувати пошкоджені шви з внутрішнього газопроводу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

Квартири які відключені від газопостачання на момент обстеження: Складено акт недопуску

з квартири: №1, №2, №5, №8, №9, №10, №14, №15, №17, №18,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- За результатами ТО система спільного внутрішнього газопостачання готова до подальшої експлуатації за умови виконання виявлених недоліків:
- 1) Підприємство внутрішній газопровід;
 - 2) Провести заміну застарілих труб країв прибоїв на нові труби 032 = 2шт; 015 = 3шт.
 - 3) Отримати в спеціалізованій організації або підприємстві має перевірити вентиляційні канали на будинку.
 - 4) Зняти з газопроводу електричні та телекомунікаційні кабелі.
 - 5) Зварити газопровід від пошкоджених швів.



Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники які виконали
обстеження

З актом ознайомлений представник від КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА ВОЛОДАРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
«ВОЛОДАРКА»:

 13.06.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (підпис) (дата)
 12.06.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (підпис) (дата)
 14.06.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (підпис) (дата)