

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Селище Ставище
 (місце складання)

№ 4

від «10» червня 2026 року

Відповідно до Типового договору на технічне обслуговування мереж спільної власності внутрішньобудинкових мереж газопостачання багатоквартирних будинків від «05» грудня 2023 року № 2291, працівниками виконавця робіт Ставищенської дільниці Таращанського УЕГТ Київської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України», слюсар Максименко М.О., слюсар Якимчук В.В., слюсар Січка С.П.
 (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку :

Селище Ставище, вул.Цимбала Сергія, 58

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Електро провід на зовнішньому газопроводі.
- 2) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

 (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
 про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: кв. № 2 -

Порушення ПТЕСБ.
 (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Порушення (недолік) усунено в ході виконання робіт.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники,
 які виконали обстеження

З актом ознайомлений:

слюсар Максименко М.О.

(ПІБ)

(підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові

(дата)

(за наявності), підпис)

слюсар Якимчук В.В.

(ПІБ)

(підпис)

(дата)

слюсар Січка С.П.

(ПІБ)

(підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
 У вигляді пам'ятки отримав:

 прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)