

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с.Торчиця

(місце складання)

№ 6від « 08 » липня 2026 року

Відповідно до Типового договору на технічне обслуговування мереж спільної власності внутрішньобудинкових мереж газопостачання багатоквартирних будинків від « 05 » грудня 2023 року № 2291, працівниками виконавця робіт Ставищенської дільниці Таращанського УЕГГ Київської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України», слюсар Максименко М.О., слюсар Січкара С.П.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку :

с.Торчиця, вул.Шкільна, 21 А

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Покрашувати газопровід
 - 2) Реконструвати замінити вхідний кран
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

✓ За результатами обстеження припинено газопостачання: кв. № 13.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Реконструвати - покрашувати газопровід.
замінити вхідний кран на новий.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

✓ Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники,
які виконали обстеження

З актом ознайомлений:

слюсар Максименко М.О. 08.07.2026 М.О.

(ПІБ)

(підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові

(дата)

(за наявності), підпис)

слюсар Січкара С.П. 08.07.2026 С.П.

(ПІБ)

(підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
У вигляді пам'ятки отримав:

прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)